



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

Aktenzeichen:
File ref.:
248000-1441-0002/ 93413

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40022585

Datum
Date
2007-11-01

| Klemmen Terminals | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anlage-Nr.: 100A Appendix No.: | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|--|--|---|--|
| Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence | Typ(en) ¹⁾ Type(s) | Bemessungsisolationsspannung / V Rated insulation voltage / V | Bemessungsstrom / A Rated current / A | Bemessungsanschlußvermögen / mm ² Rated connecting capacity / mm ² | Kleinster Anschlußquerschnitt / mm ² Smallest cross-sectional area / mm ² | Schraubklemmstellen Screw-type terminals | Schraubenlose Klemmstellen Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals | Nicht wiederverw. Non - reusable | Leiterart: flexibel Kind of conductor: flexible | Leiterart: starr Kind of conductor: rigid | Leiterart: eindrängig Kind of conductor: solid | Anzahl Leiter in einer Klemmstelle Number of conductors in clamping unit | Polzahl Number of poles | Teilbar Divisible | Umgebungstemperatur / °C Ambient temperature / °C | Klemmschraubengröße / mm Diameter of screw / mm | Drahtschutz Wire protection | Zur lagefixierten Verwendung For fixed mounting | Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm Grid width for PCB terminals / mm | Flachsteckverbinderanschluß, Größe Flat quick connet termination, Size | Isolierstoffmaterial Material of insulation |
| 1 | 70/S | 250 | 24 | 2,5 | 1,0 | X | -- | -- | -- | -- | -- | X | 1 x | 1...12 | X | T 40 | 3,9 | -- | -- | -- | -- | PA66 |

**Farben des Isolierstoff: schwarz, braun, grün, blau und grau
Colours of the insulating material: black, brown, green, blue and grey

¹⁾ Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen die Kriech- und Luftstrecken von 3,0mm nicht unterschritten werden.
The required creepage distances and clearances of 3,0mm never shall decrease by fixing means.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE